

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Форма № 327/0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Київський ОЛП МОЗ України»

ПРОТОКОЛ №432 ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Місце відбору проби – *Києво-Святошинський район , с.Софіївська Борщагівка, точка врізки труби на перетині вулиць В.Кільцева та вул.Київська.*

Дата і час відбору проби 25.04.2018р.

Присмак бали при 20°С, кольоровість 15 градуси

Осад(описати) 5/0

Каламутність 0,3 НОК

pH 6,7

Залишковий хлор

ВІЛЬНИЙ мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний мг/дм³ ГОСТ 18190-72Залишковий озон мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Окисність 4,8 мг O_2 / дм³

Азот мг/л аміаку 0,38 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Азот мг/л	нітритів	<0,003	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
-----------	----------	--------	---------------------------------

Азот мг/л нітратів <2,25 мг/дм³ ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість	3,2	мг-екв/дм ³ ГОСТ 4151 - 72
---------------------	-----	---------------------------------------

Сухий залишок мг/дм³ ГОСТ 18164 - 72

Хлориди	14,0	мг/дм ³ ГОСТ4245 - 72
---------	------	----------------------------------

Сульфати	73,0	мг/дм ³ ГОСТ 4389 – 72
----------	------	-----------------------------------

Залізо	0,1	мг/дм ³ ГОСТ 4011 – 72
--------	-----	-----------------------------------

Мідь мг/дм³ ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець _____ мг/дм³ ГОСТ 18293- 72
 Миш'як _____ мг/ дм³ ГОСТ 4152 - 89
 Барій _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Фтор _____ мг/дм³ ГОСТ 4389 – 72
 Залишковий алюміній _____ мг/ дм³ ГОСТ 18165 - 89
 Поліфосфати _____ мг/ дм³ ГОСТ 18309 - 72
 Селен _____ мг/ дм³ ГОСТ 19413 - 89
 Нікель _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10
 Марганець _____ мг/дм³ ГОСТ 4974 - 72
 Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Феноли _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Нафтопродукти _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Лужність загальна _____ мг-екв./дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Магній _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Ртуть _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Талій _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Ціаніди _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Хром(+) _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Кадмій _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Пестициди _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
 Стронцій стабільний _____ мг/дм³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм

№150 : ЗМЧ=22 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см³ – відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм³ – відсутні .

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з точка врізки труби на перетині вулиці В.Кільцева та вул.Київська за органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПін 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Завідуючий відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень :

О.В.Кошик

Завідуючий Кієв-Святошинським

Є.М.Ковнацький



Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Форма № 327/0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Київський ОЛІ і МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 431

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 28 » 04 2018 року

Місце відбору проби - *Києво-Святошинський район , с.Софіївська Борщагівка, вул.Академіка Лілімова , буд № 67 - А, офісне приміщення , І поверх*

Найменування водо джерела - кран

Дата і час відбору проби 25.04.2018р.

Запах	0	бали при 20°С	бали при 60°С
-------	---	---------------	---------------

Присмак бали при 20⁰С, кольоровість 10 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність	0,5	НОК
--------------	-----	-----

pH 7,4

Залишковий хлор _____

ВІЛЬНИЙ _____ МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний мг/дм^3 ГОСТ 18190-72Залишковий озон _____ мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Окисність	0,96	мг O ₂ / дм ³
-----------	------	-------------------------------------

Азот мг/л аміаку 0,3 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів < 0,003 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів 15,8 мг/дм³ ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 4,0 мг-екв/дм³ ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок _____ мг/дм³ ГОСТ 18164 - 72

Хлориды 14,0 мг/дм³ ГОСТ4245 - 72

Сульфати 2,4 мг/дм³ ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,15 мг/дм³ ГОСТ 4011 – 72

Мідь _____ мг/дм³ ГОСТ 4388 – 72

Цинк	мг/дм ³ ГОСТ 18293- 72
Свинець	мг/дм ³ ГОСТ 18293- 72
Миш'як	мг/ дм ³ ГОСТ 4152 - 89
Барій	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Фтор	мг/дм ³ ГОСТ 4389 – 72
Залишковий алюміній	мг/ дм ³ ГОСТ 18165 - 89
Поліфосфати	мг/ дм ³ ГОСТ 18309 - 72
Селен	мг/ дм ³ ГОСТ 19413 - 89
Нікель	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10
Марганець	мг/дм ³ ГОСТ4974 - 72
Тригалогенметани (ТГМ,сума)	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Поверхнево – активні речовини	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Феноли	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Нафтопродукти	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Лужність загальна	мг-екв./дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Магній	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Ртуть	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Талій	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Ціаніди	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Хром(+)	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Кадмій	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Пестициди	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Стронцій стабільний	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм

№149 : ЗМЧ=15 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см³ – відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм³ – відсутні .

Підпис особи, що проводила дослідження

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: с.Соф.Борщагівка, вул.Академіка Шалімова , 67-А (офіс) за органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПін 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Завідуючий відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень :

Завідуючий Києво-Святошинським РВ

О.В.Кошик

С.М.Ковнацький





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 від 12.12.2016 № 2Н1347
вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e.mail:
ses@viaduk.net, <http://www.oblses-kiiev.com.ua> Код СДРПОУ 38518118

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о. директора
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
Г.М. Гринчук
від 06.01.2017 № 3

ПРОТОКОЛ ВІПРОБУВАНЬ № 905/95
від 26.04.18р.

МЕТОДОМ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ (з об'єктів довкілля)

Замовник: Києво-Святошинський РВЛД

Матеріал: питна вода (доставлено без порушень, в достатній кількості)

Місце відбору зразка: с.Софіївська Боршатівка, володозподільна камера на розі вулиці Кільцевої та Київської

Дата та час забору матеріалу: 25.04.18р. 14:50 год.

Дата та час надходження матеріалу: 25.04.18р. 16:10 год.

Умови проведення випробувань: згідно НІ

Дата початку випробування: 26.04.18р.

Найменування антигенів та збудника	Результат (антигени виявлені/не виявлені), (показник оптичної системи)	Дата закінчення випробування
Антиген ВГА	негативний	26.04.18р.

Лікар-вірусолог

Завідувач відділення організації
епідеміологічних досліджень
відділу дослідження
біологічних факторів

(Ліба Ю.М.)
(П.І.Б.)

(Вара С.М.)
(П.І.Б.)

ПРИМІТКА: протокол випробувань не підлягає повному чи частковому передруку без дозволу керівника випробувальної лабораторії



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 від 12.12.2016 № 2Н1347
вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e-mail:
sesa.vladuk.net, <http://www.oblises-kiev.com.ua> Код ЄДРПОУ 38518118

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о. директора
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
Г.М. Гринчук
від 06.01.2017 № 3

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 905/95
від 26.04.18р.

МЕТОДОМ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ (з об'єктів довкілля)

Замовник: Києво-Святошинський РВЛД
Матеріал: питна вода (доставлено без порушень, в достатній кількості)
Місце відбору зразка: с.Софіївська Борщагівка, водорозподільна камера на розі вулиць Кільцевої та
Київської
Дата та час забору матеріалу: 25.04.18р. 14:50 год
Дата та час надходження матеріалу: 25.04.18р. 16:10 год
Умови проведення випробувань: згідно НД
Дата початку випробування: 26.04.18р.

Найменування антигенів та титулювання	Результат (антигени виявлені/не виявлені). (показник оптичної густини)	Дата закінчення випробування
Антиген ВГА	негативний	26.04.18р.

Лікар-вірусолог

(Ліба Ю.М.)
(П.І.Б.)

Завідувач відділення організації
епідеміологічних досліджень
відділу дослідження
біологічних факторів

(Вара С.М.)
(П.І.Б.)

ПРИМІТКА: протокол випробувань не підлягає повному чи частковому передруку без дозволу керівника
випробувальної лабораторії



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 від 12.12.2016 № 2Н1347
вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e.mail:
ses@viaduk.net, http://www.oblses-kyiv.com.ua Код ЄДРПОУ 38518118

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о. директора
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
Г.М. Гринчук
від 06.01.2017 № 3

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 904/94
від 26.04.18р.

МЕТОДОМ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ (з об'єктів довкілля)

Замовник: Києво-Святошинський РВЛД
Матеріал: питна вода (доставлено без порушень, в достатній кількості)
Місце відбору зразка: с.Софіївська Боршівівка, вул.Палімова, 67 а (офісне приміщення 1 поверх)
Дата та час забору матеріалу: 25.04.18р. 14:08 год
Дата та час надходження матеріалу: 25.04.18р. 16:10 год
Умови проведення випробувань: згідно НД
Дата початку випробування: 26.04.18р.

Найменування антигенів та збудника	Результат (антигени виявлені/не виявлені), (показник оптичної густини)	Дата закінчення випробування
Антиген ротавірусу	негативний	26.04.18р.

Лікар-вірусолог

(підпис)

(Либа Ю.М.)
(П.І.Б.)

Завідувач відділення організації
епідеміологічних досліджень
відділу дослідження
біологічних факторів

(підпис)

(Вара С.М.)
(П.І.Б.)

ПРИМІТКА: протокол випробувань не підлягає повному чи частковому передруку без дозволу керівника випробувальної лабораторії